

GBO-Aku - regulace přebytků do 1f. a 3f. bojleru

pozn.: u obou bojlerů se předpokládá vestavěný silový termostat (Dratice)

topné těleso s vestavěným stykačem (Regulus) vyžaduje přidat samostatný vodič s napětím 230V pro cívku stykače

topné těleso bez termostatu vyžaduje doplnit odpínání přidavným stykačem, ovládaným externím termostatem

jističe musí být připojeny mezi oba snímače proudu, smartmeter je směrem k domu

